

PROGETTO DEFINITIVO

Intervento 2B: completamento impianto MIGLIARINA FELETTINO

Tabella elenco pali e caratterizzazione

ALLEGATO 2

TABELLA PALI DI SOSTEGNO DI PROGETTO

N.	Tipologia sostegno	Tipologia fondazione (axb x h [cm])	n. tiranti su palo	N. collari	Altezze di progetto collari [m]	Sollecitazione su palo [kg]	TAVOLA riferimento	Note
INTERVENTO 2B completamento impianto MIGLIARINA FELETTINO								
247	M30C	180x220x200	2	1	670	2745	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.5	Palo esistente utilizzato
511	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
512	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
40	M30C	140x180x170	2	2	770/600	763	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.5	Palo nuovo con mensola
513	M30C	170x170x170	2	2	770/600	780	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
514	M30C	130x170x170	2	2	770/600	780	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
515	M30C	130x170x170	2	2	770/600	780	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
516	M30C	130x170x170	2	2	770/600	780	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
517	M30C	130x170x170	2	2	770/600	780	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
518	M28A	150x150x150	1	1	587	763	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.6	Palo esistente utilizzato
519	M28A	150x150x150	1	1	650	511	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.6	Palo esistente utilizzato
520	M30C	170x170x170	3	2	770	822	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.6	Palo esistente utilizzato
521	M30C	170x170x170	2	2	770	533	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.6	Palo esistente utilizzato
522	M30C	170x170x170	4	3	800/770/750	1076	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.6	Palo esistente utilizzato
523	M30B	170x170x170	2	2	770/730	1178	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato
524	M30B	170x170x170	2	2	850/770	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
525	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
526	M30B	diam. Tirafondi 27 mm	2	2	950/710	514	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato staffato a muro

PROGETTO DEFINITIVO

Intervento 2B: completamento impianto MIGLIARINA FELETTINO

Tabella elenco pali e caratterizzazione

ALLEGATO 2

N.	Tipologia sostegno	Tipologia fondazione (axbxh [cm])	n. tiranti su palo	N. collari	Altezze di progetto collari [m]	Sollecitazione su palo [kg]	TAVOLA riferimento	Note
41	M30B	diam. Tirafondi 27 mm	2	2	950/710	514	2B - TAVOLA 2B.2	Palo nuovo staffato a muro
42	M30B	170x170x170	1	1	850	763	2B - TAVOLA 2B.2	Palo nuovo con mensola
527	M28A	diam. Tirafondi 27 mm	4	2	600/680	817	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.9	Palo esistente utilizzato staffato a muro
528	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
529	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
530	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
531	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
532	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
533	M30C	150x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
534	M30C	150x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
535	M30C	150x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
536	M30C	140x180x170	2	2	770/600	846	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.7	Palo esistente utilizzato con mensola
537	M28A	diam. Tirafondi 27 mm	2	2	725	527	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.7	Palo esistente utilizzato staffato a muro
538	M30C	170x170x170	2	2	700/650	850	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.7	Palo esistente utilizzato
539	M28A	diam. Tirafondi 27 mm	3	3	850/750	422	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.7	Palo esistente utilizzato staffato a muro
540	M30C	170x170x170	3	3	720	808	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.7	Palo esistente utilizzato
541	M28A	130x130x150	2	2	750/700	130	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.7	Palo esistente utilizzato
542	M30C	170x170x170	3	3	770/730/690	936	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.7	Palo esistente utilizzato
543	M30C	diam. Tirafondi 27 mm	3	2	700	864	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.8	Palo esistente utilizzato staffato a muro

PROGETTO DEFINITIVO

Intervento 2B: completamento impianto MIGLIARINA FELETTINO

Tabella elenco pali e caratterizzazione

ALLEGATO 2

N.	Tipologia sostegno	Tipologia fondazione (axbxh [cm])	n. tiranti su palo	N. collari	Altezze di progetto collari [m]	Sollecitazione su palo [kg]	TAVOLA riferimento	Note
544	M28A	150x150x150	1	1	642	381	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.7	Palo esistente utilizzato
545	M28A	130x130x140	5	5	750/720	311	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.8	Palo esistente utilizzato
546	M30C	170x170x170	1	2	770	717	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.8	Palo esistente utilizzato
547	M28A	130x130x140	1	1	656	517	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.8	Palo esistente utilizzato
548	M28A	150x150x150	1	1	644	717	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.8	Palo esistente utilizzato
549	M28A	130x170x150	1	1	660	717	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.8	Palo esistente utilizzato
550	M30B	170x170x170	2	2	770/730	742	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.8	Palo esistente utilizzato
551	M32	150x220x200	2	2	824/720	1560	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.8	Palo esistente utilizzato
552	M30C	150x200x170	2	2	750/720	1230	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato
553	M30C	130x170x170	2	2	770/600	763	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato
554	M30C	130x170x170	2	2	770/600	780	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
555	M30C	130x170x170	2	2	770/600	780	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
556	M30C	130x170x170	2	2	770/600	780	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato con mensola
557	M30B	diam. Tirafondi 27 mm	4	2	771	675	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.9	Palo esistente utilizzato staffato a muro
558	M30C	150x150x170	1	1	633	993	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.9	Palo esistente utilizzato
559	M30C	170x170x170	1	1	655	1114	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.9	Palo esistente utilizzato
560	M30C	170x200x200	1	1	664	1589	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.9	Palo esistente utilizzato
561	M30C	170x170x170	1	1	673	1114	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.9	Palo esistente utilizzato
562	M32	200x200x200	2	2	800/730	1460	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.9	Palo esistente utilizzato
563	M32	180x200x200	2	2	808/750	1499	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.12	Palo esistente utilizzato
564	M30C	170x180x170	2	2	770/750	1171	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.12	Palo esistente utilizzato

PROGETTO DEFINITIVO

Intervento 2B: completamento impianto MIGLIARINA FELETTINO

Tabella elenco pali e caratterizzazione

ALLEGATO 2

N.	Tipologia sostegno	Tipologia fondazione (axb x h [cm])	n. tiranti su palo	N. collari	Altezze di progetto collari [m]	Sollecitazione su palo [kg]	TAVOLA riferimento	Note
565	M28A	110x150x150	1	1	671	366	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.11	Palo esistente utilizzato
566	M28A	150x150x150	2	2	750	249	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.11	Palo esistente utilizzato
567	M28A	150x150x150	1	1	750	381	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.11	Palo esistente utilizzato
568	M30B	170x170x170	2	2	905	632	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.10	Palo esistente utilizzato
569	M30B	170x170x170	4	2	841/810	398	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.10	Palo esistente utilizzato
570	M32	200x200x200	3	1	800	1732	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.10	Palo esistente utilizzato
571	M32	200x200x200	3	1	742	2193	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.10	Palo esistente utilizzato
572	M28A	170x180x180	3	1	554	1576	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.10	Palo esistente utilizzato
573	M28A	150X150X150	2	2	550/520	817	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.10	Palo esistente utilizzato
574	M28A	150x150x150	3	2	750/700	449	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.10	Palo esistente utilizzato
575	M30C	170x170x170	3	2	700/670	1244	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.10	Palo esistente utilizzato
576	M28A	130x150x150	1	1	704	527	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.11	Palo esistente utilizzato
577	M30C	180x170x170	3	1	770	1199	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.11	Palo esistente utilizzato
578	M28A	150x150x150	2	2	740/650	553	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.11	Palo esistente utilizzato
579	M30C	170x170x170	2	2	754/650	579	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.11	Palo esistente utilizzato
580	M28A	130x130x130	1	1	670	252	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.11	Palo esistente utilizzato
581	M28A	130x130x130	3	2	740/670	344	2B - TAVOLA 2B.2 TAVOLA 2B.12	Palo esistente utilizzato
582	M30B	170x170x170	2	2	812/760	933	2B - TAVOLA 2B.2	Palo esistente utilizzato

Non sono considerati i 31 pali di sostegno relativi al tratto interno all'area destinata all'OSPEDALE del FELETTINO in quanto è non sicura la fattibilità di quel tratto.

SINTESI NUMERO E TIPOLOGIA PALI NECESSARI

Numero totale pali necessari a INTERVENTO 2B

3

PROGETTO DEFINITIVO

Intervento 2B: completamento impianto MIGLIARINA FELETTINO

Tabella elenco pali e caratterizzazione

ALLEGATO 2

N.	Tipologia sostegno	Tipologia fondazione (axbxh [cm])	n. tiranti su palo	N. collari	Altezze di progetto collari [m]	Sollecitazione su palo [kg]	TAVOLA riferimento	Note
TIPOLOGIA			M28A					0
			M30B					2
			M30C					1
			M32					0